

安全衛生コミュニケーションパトロールの実施

安全衛生パトロールは、計画は4回であったが、新型コロナ感染の影響もあり3回の実施となった。

- ・参加会社は、関西電力送配電(株)各電力事業本部、送電Gさま、当該事業部の会員各社とし、パトロール終了後、関西電力送配電(株)さまとコミュニケーションを実施した。

実施した件名は下記のとおりである。

- ・2021年11月 5日(金) 77kV甲賀北線No.59-62改良工事 (施工(株)リョウセイ)



- ・基礎班(杭施工)、墜落制止用器具を確実に使用。
 - ・作業場が整理整頓されており良好。
 - ・関西電力送配電さまとのコミュニケーション
- 安全意識について送電Gの幹部さまと色々意見交換が出来て非常に有効(好評)である。

- ・2021年11月 8日(月) 500kV 田辺電力所管内(御坊幹線)部材修繕工事(施工(株)かんでんエンジニアリング)



- ・上下の連絡合図も無線機を使用され地上でのワイヤー配置立入禁止区画も良好である。
 - ・関西電力送配電さまとのコミュニケーション
- 墜落制止用器具を採用しているがルールを確実に理解していないと指導も苦慮する(電力さまも)

- ・2021年12月 7日(火) 77kV 国包線No.8-22改良工事(施工(株)陵南)



- ・ベタ基礎上の歩廊部分、手すり、標識など確実に安全対策がなされており良好。
 - ・関西電力送配電さまとのコミュニケーション
- 工事立会者の方を現場へお願いしたい(了解)。またパト指摘時は根拠を示して頂くようお願いしたい。
- ・このような意見交換の場を都度設けて欲しい。